

・・・貯水槽がある建物の飲料水・給湯水の検査で使用する。保管年数5年・・・

## 令和 年度 残留塩素等検査実施記録（前半）

この記録は1週間に1度決められた場所で実施すること。

検査日時				検査場所（ ）					点検者
月	日	曜日	時刻	遊離残留塩素 (mg/l)	色	濁り	臭気	味	
4月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
5月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
6月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
7月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
8月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
9月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						

- ① 1分間蛇口を空け待ちます。その流水で容器を3回すすぎ、4回目で検査容器に採水します。
- ② 検査容器にDPD試薬を入れピンク色に発色させ、10秒以内に測定して下さい。
- ③ 0.1mg/l以上あればOKです。（一般的には0.3～0.7くらいです。）

・・・貯水槽がある建物の飲料水・給湯水の検査で使用する。保管年数5年・・・

## 令和 年度 残留塩素等検査実施記録（後半）

この記録は1週間に1度決められた場所で実施すること。

点検日時				検査場所（ ）					点検者
月	日	曜日	時刻	遊離残留塩素 (mg/l)	色	濁り	臭気	味	
7月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
8月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
9月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
10月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
11月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						
12月			:						
			:						
			:						
			:						
			:						

- ① 1分間蛇口を空け待ちます。その流水で容器を3回すすぎ、4回目で検査容器に採水します。
- ② 検査容器にDPD試薬を入れピンク色に発色させ、10秒以内に測定して下さい。
- ③ 0.1mg/l以上あればOKです。（一般的には0.3～0.7くらいです。）