検　査　項　目	単位	結　果	検出限界	検　査　方　法
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	検出せず	0.004	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
ジブロモクロロメタン	mg/L	検出せず	0.01	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
臭素酸	mg/L	検出せず	0.001	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	0.02	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
総トリハロメタン	mg/L	検出せず	0.01	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
テトラクロロエチレン	mg/L	検出せず	0.0005	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
トリクロロエチレン	mg/L	検出せず	0.001	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
トルエン	mg/L	検出せず	0.02	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
フッ素	mg/L	0.18	0.08	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ブロモジクロロメタン	mg/L	検出せず	0.003	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
ブロモホルム	mg/L	検出せず	0.009	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
ベンゼン	mg/L	検出せず	0.001	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ GC/MS法
ホウ素	mg/L	検出せず	0.1	ICP-MS法
ホルムアルデヒド	mg/L	検出せず	0.008	GC/MS法
有機物等（全有機炭素）	mg/L	検出せず	0.3	全有機炭素計測定法
味	----	異常なし	----	官能検査
臭気	----	異常なし	----	官能検査
色度	度	0.5未満	0.5	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	0.1	積分球式光電光度法
－以下余白－				