


# 有圧換気扇用不燃枠



材 料	バルブ混入けい酸カルシウム板 不燃認定番号：NM-8132 (国土交通省認定不燃材料)	
質 量	FW-25VS	4.4kg
	FW-30VS	5.0kg
	FW-40VS	8.2kg
組立部材	枠板……………4個 組立金具……………8個 ナット……………小:16個 皿ネジ……………16個	
付属品	ナット……………大:8個 } 有圧換気扇 ボルト……………8個 } ウェザーカバー(シャッター) ワッシャー……………8個 } 取付用	

寸法表

単位(mm)

形名	A	B	C	D	E	F
FW-25VS	360	330	314	354	160	M8
FW-30VS	410	380	364	404	160	M8
FW-40VS	500	460	454	494	200	M12

本品は現地組立仕様です。  
(組立方法は取付説明書を参照してください)  
本図は組立後の状態です。

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キャリア株式会社		形 名	FW-25VS, FW-30VS, FW-40VS
作成年月日	H.19.12.1	図面番号	TV001191