



番号	名称	材質	備考
1	フランジ	鋼板t=1.2	移動可能
2	フレーム	鋼板t=1.6	フランジ・アングル等 (6.5YR.L.9/1.3)
3	温度ヒューズ		溶断温度:120℃±7℃
4	ダンパ	鋼板t=1.6	

■ 建材試験センター成績番号

温度ヒューズ作動試験	第29547号
漏煙試験	第29546号

名称		品番
防火ダンパ (浅形レンジフード用)		FY-DBB60
作成年月日	'85. 2. 1	BZ-031
改訂年月日	'08. 10. 1	
面整理番号		改訂NO.
Free		3
パナソニック エコシステムズ株式会社		