


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ (呼径)
FY-HBB041BL	160	192	140	172	140	10	10	142	140	17	15	4-φ10	φ100
FY-HBB061BL	210	242	190	222	190	10	10	182	190	17	15	4-φ10	φ150

建材試験センター-温度ヒューズ作動試験成績合格番号 第44181号  
 建材試験センター-漏煙試験成績合格番号 第23243号

■ 抵抗損失曲線



品番	圧損抵抗 係数ζ	直管相当長 (m)	隙間相当開口面積 (cm²)
FY-HBB041BL	0.82	4.9	87
FY-HBB061BL	1.14	9.5	165

	名称	材質	塗料色	備考
1	フード	亜鉛鉄板 t1.6	マンセル値 2.5GY 8.1/0.8	
2	防火ダンパー	亜鉛鉄板 t1.6	マンセル値 2.5GY 8.1/0.8	
3	防鳥アミ	鉄板 t0.8	マンセル値 2.5GY 8.1/0.8	
4	温度ヒューズ	リン青銅		動作温度 120℃±5℃

■ 付属品

付属品名	数量
工事説明書	1
取扱説明書	1



名称		品番	
防火ダンパー付パイプフード (鋼板製) <防鳥網付>		FY-HBB041BL FY-HBB061BL	
作成年月日	'92. 4. 1	尺度図面	EJ-002
改訂年月日	'12. 04. 01	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			