


単位：mm

品番	A (φ)	B	C (φ)	適用パイプ
VB-FD100SB	97	60	87.3	φ100
VB-FD150SB	147	90	137.3	φ150

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ 動作試験	漏煙試験	
VB-FD100SB	第01A0195号	第01A2584号	120℃
VB-FD150SB			

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
3	羽根	1組	ステンレス (SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス (SUS304)	φ3.2
5	パネ	1.2	ステンレス (SUS304)	φ1.2
6	抜け止め金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4



品番	圧損係数	直管相当長 <sub>m</sub>
VB-FD100SB	1.4	8
VB-FD150SB	0.53	4

名称		品番	
中間取付防火ダンパー (ステンレス製) <抜け止め金具付>		VB-FD100SB VB-FD150SB	
作成年月日	03.02.06	尺 度 図 面	VTD051
改訂年月日	10.12.08	Free 整理番号	
株式会社ペンテック			改訂No. 3