

■適用パイプ、基本特性、質量


適用パイプ [呼び径]	圧換係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 kg	建材試験センター試験成績書番号	
					温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
φ100	排気 1.95 給気 1.38	排気 11.0 給気 8.0	排気 56 給気 67	0.40	第7H66393号	第7H66392号

単位: mm

■軒天ボード開口寸法 φ120穴

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	SUS304	t1.5
2	羽根	1組	SUS304	t1.5
3	パネ	1	SUS304	φ1.2
4	支持ピン	1	SUS304	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	SUS304	t0.8
7	フレーム	1	SUS304	t0.6
8	ペントキャップ	1	SUS304	t0.5シルバ-メタリック塗装
9	固定金具	2	SUS304	t2.0
10	なべねじ	2	SUS304	4×30 黒色
11	ペントキャップ 隠ねじ	2	SUS304	M4×6
12	防虫網	1	SUS304	10メッシュ



○軒天ボード(軒裏サイディング)厚み16mm以下取付け可能
 表面仕上げ:シルバ-メタリック塗装(ペントキャップ部)
 黒色塗装(フレーム他)

名称		品番	
防火ダンパー付軒天用ペントキャップ <ガラリ付、防虫網付>		VB-FEW100SA	
作成年月日	04.01.06	尺 度 図 面	VED469
改訂年月日	10.09.30	Free整理番号	
			改訂No. 3

株式会社ベンテック