


■寸法表

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-FW100SA2 VB-FW150SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃


品番	A	B	C	E	F	G	適用パイプ
VB-FW100SA2	141	122	97	62	127	87	φ100
VB-FW150SA2	190	171	147	87	176	137	φ150

■性能表



品番	圧損係数		直管相当長 m		隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>		質量 Kg
VB-FW100SA2	排気	1.95	排気	11	排気	56	0.4
	給気	1.38	給気	8	給気	67	
VB-FW150SA2	排気	2.05	排気	17	排気	123	0.7
	給気	1.58	給気	13	給気	140	

■部品表



番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	パネ	1.2	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4
6	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5
9	防虫網	1	ステンレス	10メッシュ

<ご注意>

表面仕上げ：シルバ - メタリック塗装（ベントキャップ・防虫網）

- ・防虫網の点検できる場所にお取付ください。
- ・台所の排気用途として使用する場合、換気扇本体に  
グラスフィルターを装着してください。

名 称			品 番	
防火ダンパー付平形ベントキャップ（ステンレス製） <縦ガラリ・防虫網付>			VB-FW100SA2 VB-FW150SA2	
作成年月日	99.02.23	尺 寸 図 面	VED147	改訂No. 4
改訂年月日	10.09.30	Free整理番号		

株式会社ベンテック