

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
第01A0196号	第01A0194号	72℃


通用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
φ150	排気 0.8	排気 7	排気 198	0.7
	給気 0.8	給気 7	給気 195	

- 注1) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。  
 注2) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。  
 注3) 直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。  
 注4) 密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器・ふろがま等)の排気には絶対に使用しないでください。

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	ステンレス(SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス(SUS304)	t1.5
3	羽根	1組	ステンレス(SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス(SUS304)	φ3.2
5	パネ	2	ステンレス(SUS304)	φ1.2
6	抜け止め金具	3	ステンレス(SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1組	リン青銅板(C5210R)	t0.4
8	ベントキャップA	1	ステンレス(SUS304)	t0.5

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体塗装(ベントキャップA)



名称		品番	
防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) (ガラリ付)		VB-VG150SA3BL	
作成年月日	02.04.16	尺 度 図 面	改訂No. 0
改訂年月日		Free整理番号	
株式会社ベンテック			