



防水性能	JIS C 0920 IPX3
------	-----------------

ご注意
 プレートに磁性のあるステンレス（フェライト系）を使用しています。
 非磁性を要求される医用施設（MRI検査室）などに使用の場合は十分施工にご注意ください。

					商品仕様図			
4	取付枠	銅板		両面めっきクロメート処理 (三価)	品番 品名	WN7641K	尺度 1:1	改 1
3	防水枠	特殊軟質塩化ビニル樹脂	黒					
2	プレートねじ	黄銅		ニッケルめっき				
1	プレート	ステンレス鋼板	ホワイトブロンズ					
番号	構成要素	材料	色彩	処理	松下電工株式会社			