



漏電遮断器

型 式	GT-31EA
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	3P・0E
定格電圧 (V)	100-200
定格電流 (A)	30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA, 30mA
定格投入及び遮断容量 (kA)	
定格漏電投入及び遮断容量	
AC 100V	0.5
200V	0.5
定格短時間電流 (kA)	2.5
引き外し方式	—
標準接続方式	ソルダレス端子方式 (当座金付)
基準周囲温度	—
重量 (kg)	0.21
備 考	JIS C 8221 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 注: 定格短時間電流はJIS C 8371による
御納入先	

日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計
杉本	森田	長友	西野
年月日 三角法	F19-3P0000		
H05.08.17			
テンパール工業株式会社			